



Alla luetellut päätökset annetaan julkisella kuulutuksella 26.6.2026

Lupatunnus §	Kiinteistö Osoite Lupatyyppi Toimenpide
102-2026-5027 27 Myönnetty 25.6.2026	102-454-4-77 (SIVULA) Riittiöntie 158, 32610 VAMPULA Rakentamislupa Teollisuushallin rakentaminen
102-2026-5028 28 Myönnetty 25.6.2026	102-453-2-98 (PELTOLA) Kiviläntie 82, 32620 RUTAVA Jatkoaika aloittamiselle Haetaan jatkoaikaa lämpökeskuksen rakennustyön aloittamiselle 2 vuotta.
102-2026-5029 29 Myönnetty 25.6.2026	102-429-2-27 (TÄHKÄLÄ) Kangastie 180, 32700 HUITTINEN Rakentamislupa Kattilahuoneen rakentaminen viljankuivaamon yhteyteen
102-2026-5030 30 Myönnetty 25.6.2026	102-5-562-17 Haltiankatu 7, 32700 HUITTINEN Rakentamislupa Asuinrakennuksen yhteydessä olevan autotallin käyttötarkoituksen muutos asuinhuoneeksi
102-2026-5031 31 Myönnetty 25.6.2026	102-450-1-45 (KULMALA) Kärväseläntie 105, 32610 VAMPULA Rakentamislupa Tulisijan ja hormin rakentaminen omakotitaloon
102-2026-5032 32 Myönnetty 25.6.2026	102-2-209-4 Urhonraitti 3, 32700 HUITTINEN Rakentamislupa Maalämpökaivojen poraaminen (2 kpl)
102-2026-5033 33 Myönnetty 25.6.2026	102-423-1-266 (Javanaisenmäki) Moortintie 49, 32700 HUITTINEN Rakentamislupa Autokatoksen rakentaminen
Yhteensä	7 päätöstä



Tämä kuulutus on nähtävillä 26.6.2026 - 3.8.2026.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikeus oikaisuvaatimukseen määräytyy rakentamislain (751/2023) 16 luvun mukaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.

Päätös on annettu julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 26.6.2026. Viimeinen oikaisuvaatimuspäivä on 2.8.2026.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnalle osoitteella: Huittisten rakennusvalvonta / Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto, arkilauantai tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Etelä-Satakunnan ympäristötoimistossa Huittisten kaupungintalolla.



KIINTEISTÖ

Kiinteistötunnus	102-454-0004-0077
Tilan nimi ja rekisterinumero	SIVULA 4:77
Kiinteistön pinta-ala	7 340 m ²
Osoite	Riittäöntie 158, 32610 VAMPULA
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE

Teollisuushallin rakentaminen

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	1042860493
Rakentamistoimenpide	uusi rakennus
Rakennusluokitus	Yleiskäyttöiset teollisuushallit
Kerrosala	153 m ²
Rakennusoikeudellinen kerrosala	153 m ²
Kokonaisala	153 m ²
Tilavuus	700 m ³
Kerrosten lkm	1
Rakenteellinen paloturvallisuus	paloluokka P3 paloa hidastava

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Ote kaupparekisteristä (29.5.2026)
- Asemapiirros (17.5.2026)
- Pohjapiirustus (17.5.2026)
- Muu ennakkolupa tai lausunto (22.6.2026)
- Selvitys naapurien kuulemisesta (7.6.2026)
- Muu liite (5.6.2026)

LAUSUNNOT

Pelastusviranomaisen : 22.6.2026 Puoltaa ehdoilla
LP-102-2026-00043
102-454-4-77

Hankkeen kuvaus (kopioitu Lupapisteen kohdasta hankkeen kuvaus):
Rakennetaan teollisuushalli yrityksen toiminnan tarpeisiin. (LV osien valmistus)

Pelastusviranomaisen lausunto perustuu ympäristöministeriön asetukseen 848/2017 (muutokset 1.1.2021 alkaen)
sekä pelastuslakiin 379/2011:

Alkusammutusvälineistön (CO2 sammuttimet/jauhe/nestesammuttimet) sijaintipaikat määritellään



tarkemmin ennen käyttöönottoa, sammutinvalinnoissa tulee huomioida toiminnallinen sopivuus. Mahdollinen tulityöpaikka tulee varustaa turvavälineillä/sammuttimilla jotka määritelty vakuutusyhtiöiden tulityöohjeissa.

Käyntiovi tulee varustaa jälkivalaisevalla poistumisopasteella, oven käyttö tulee olla aina mahdollista esteettömästi.

Sähköpääkeskus sekä veden pääsulut on opastettava siten, että pelastustoiminta on onnettomuustilanteessa mahdollista (Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §).

Savunpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan yl. käytössä olevia suunnitteluohjeita. Kohteen takaseinällä olevista ikkunoista tulee olla mahdollisuus helposti järjestää savunpoisto. Savunpoiston toiminnalla on varmistettava pelastushenkilöstön työturvallisuutta ja samalla vähennettävä omaisuusvahinkoja onnettomuustilanteessa. Savunpoiston järjestelyistä tulee olla opaste kohteessa.

Rakennuksen ympärillä tulee voida liikkua pelastusajoneuvoilla sekä tarvittaessa käyttää piha-aluetta esim. nostolavayksiköllä (tilantarve pystytyksessä 7x13m, alue mitataan 4m etäisyydestä seinästä).

KUULEMINEN

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille RakL 63 §:n mukaisesti.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

-Pelastusviranomaisen lupa-asiassa antamia määräyksiä on noudatettava.

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty:

- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja
- KVV-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset (tulee toimittaa vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloittamista rakennusvalvontaan).
- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma
- Jätevesien käsittelysuunnitelma
- Ilmanvaihtosuunnitelma
- Perustamistapalausunto
- Kosteudenhallintasuunnitelma

Hankkeesta on esitettävä seuraavat asiakirjat:

- Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:

- Sijainnin merkitseminen
- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Loppukatselmus



HUITTINEN

Rakennustarkastaja

Lupatunnus 102-2026-5027

PÄÄTÖS

Rakentamislupa

Päätöspäivä 25.6.2026 § 27

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

**KIINTEISTÖ**

Kiinteistötunnus	102-453-0002-0098
Tilan nimi ja rekisterinumero	PELTOLA 2:98
Kiinteistön pinta-ala	132 200 m ²
Osoite	Kiviläntie 82, 32620 RUTAVA
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE**Haetaan jatkoaikaa lämpökeskuksen rakennustyön aloittamiselle 2 vuotta.**

Työt aloitettava	2.9.2028 mennessä
Työt oltava valmiit	2.9.2028 mennessä

LIITTYVÄT LUVAT

Rakennuslupa 2023-5076

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	104097123P
Rakentamistoimenpide	muu muutostyö

PÄÄTÖS

Myönnän jatkoaikaa rakennustyön voimassaoloaikaan hakemuksen mukaisesti.

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.



KIINTEISTÖ

Kiinteistötunnus	102-429-0002-0027
Tilan nimi ja rekisterinumero	TÄHKÄLÄ 2:27
Kiinteistön pinta-ala	29 357 m ²
Osoite	Kangastie 180, 32700 HUITTINEN
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE

Kattilahuoneen rakentaminen viljankuivaamon yhteyteen

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	104285286F
Rakentamistoimenpide	laajennus
Rakennusluokitus	Viljankuivaamot ja viljansäilytysrakennukset
Kerrosalan laajennus	8 m ²
Rakennusoikeudellisen kerrosalan laajennus	8 m ²
Kokonaisalan laajennus	8 m ²
Tilavuuden laajennus	21 m ³
Kerrosala laajennuksen jälkeen	231 m ²
Rakennusoikeudellinen kerrosala laajennuksen jälkeen	231 m ²
Kokonaisala laajennuksen jälkeen	231 m ²
Tilavuus laajennuksen jälkeen	1 041 m ³
Kerrosten lkm	1
Rakenteellinen paloturvallisuus	paloluokka P3 paloa hidastava

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (24.6.2026)
- Asemapiirros (14.6.2026)
- Julkisivupiirustus (14.6.2026)
- Pohjapiirustus (14.6.2026)
- Leikkauspiirustus (14.6.2026)
- Muu ennakkolupa tai lausunto (22.6.2026)

LAUSUNNOT

Pelastusviranomainen : 22.6.2026 Puoltaa ehdoilla
LP-102-2026-00025
102-429-2-27
Kangastie 180 Huittinen



Hankkeen kuvaus (kopioitu kohdasta Lupapiste hankkeen kuvaus):
Rakennetaan uusi kattilahuone viljankuivaamon yhteyteen.

Pelastusviranomaisen lausunto:

Lausunto perustuu ympäristöministeriön asetukseen 848/2017 (muutokset 1.1.2021) sekä pelastuslakiin 379/2011 lisäksi on sovellettu vakuutusyhtiöiden ohjeita mm.turvallisuusjärjestelmistä.

Ennen laitteiston käyttöönottoa turvalaitteet on testattava (mukana testauksessa toimittaja, asentaja ja käyttäjä)

Testauksesta on tehtävä pöytäkirja joka on tarvittaessa esitettävä viranomaisille.

Huolto- ja tarkastusohje on säilytettävä kattilahuoneessa.

Tyyppihyväksyt savuhormit (CE) asennettava asennusohjeen mukaisesti.

Teräksestä valmistettavat savuhormit on rakennettava Ympäristöministeriön asetuksen 745/2017 mukaisesti.

(sekä julkaisu Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, ympäristöministeriö 31.1.2019)

Alkusammuttimet:

- kuivuri tulee varustaa vähintään yhdellä 12kg jauhesammuttimella jonka käyttöönotto voidaan tehdä viivytyksettä. (teholuokka 55A233BC)

(Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §)

Kuivurin ylätasolta tulee varmistaa/korjata hätäpoistumismahdollisuus.

Järjestelmän asennuksesta tulee toimittaa asennustodistus pelastusviranomaiselle.

Öljylämmityslaitteistojen ja niiden sähkölaitteistojen asennus- ja huoltotöitä sekä säiliöiden määräaikaistarkastamista saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioima toiminnanharjoittaja. Öljylämmityslaitteistojen putkistoja saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jonka tekniset toimintaedellytykset putkistojen osalta on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti arvioitu riittäviksi. (Ktm päätös öljylämmityslaitteistoista 314/1985 40§).

KUULEMINEN

RakL 63 §:n mukainen naapureille ilmoittaminen ei ole tarpeen.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

-Pelastusviranomaisen lupa-asiassa antamia määräyksiä on noudatettava.

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty:

- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset (tulee toimittaa vähintään viikkoa ennen työvaiheen aloittamista rakennusvalvontaan).

- Hormipiirros

Hankkeesta on esitettävä seuraavat asiakirjat:

- Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja



HUITTINEN

Rakennustarkastaja

Lupatunnus 102-2026-5029

PÄÄTÖS

Rakentamislupa

Päätöspäivä 25.6.2026 § 29

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:

- Loppukatselmus

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

**KIINTEISTÖ**

Kiinteistötunnus	102-005-0562-0017
Kortteli	562
Tontti	17
Kiinteistön pinta-ala	2 044 m ²
Osoite	Haltiankatu 7, 32700 HUITTINEN
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Asemakaava

TOIMENPIDE**Asuinrakennuksen yhteydessä olevan autotallin käyttötarkoituksen muutos asuinhuoneeksi**

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	102071202D
Rakentamistoimenpide	muu muutostyö
Rakennusluokitus	Omakotitalot
Kerrosala	82 m ²
Kerrosten lkm	1
Asuntojen lkm	1
Rakenteellinen paloturvallisuus	paloluokka P3 paloa hidastava

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (25.6.2026)
- Ote asema- tai ranta- asemakaavasta (24.6.2026)
- Asemapiirros (24.6.2026)
- Pohjapiirustus (24.6.2026)

KUULEMINEN

RakL 63 §:n mukainen naapureille ilmoittaminen ei ole tarpeen.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty:

- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja



Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Ilmanvaihtosuunnitelma

Hankkeesta on esitettävä seuraavat asiakirjat:

- Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja
- Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:

- Loppukatselmus

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.



KIINTEISTÖ

Kiinteistötunnus	102-450-0001-0045
Tilan nimi ja rekisterinumero	KULMALA 1:45
Kiinteistön pinta-ala	4 120 m ²
Osoite	Kärväseläntie 105, 32610 VAMPULA
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE

Tulisijan ja hormin rakentaminen omakotitaloon

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	100318912X
Rakentamistoimenpide	muu muutostyö
Rakennusluokitus	Omakotitalot
Kerrosala	134 m ²
Kerrosten lkm	1

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Valtakirja (23.6.2026)
- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (23.6.2026)
- Pohjapiirustus (23.6.2026)
- Muu liite (23.6.2026)

KUULEMINEN

RakL 63 §:n mukainen naapureille ilmoittaminen ei ole tarpeen.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty:
- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:
- Loppukatselmus



HUITTINEN

Rakennustarkastaja

Lupatunnus 102-2026-5031

PÄÄTÖS

Rakentamislupa

Päätöspäivä 25.6.2026 § 31

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.



KIINTEISTÖ

Kiinteistötunnus	102-002-0209-0004
Kortteli	209
Tontti	4
Kiinteistön pinta-ala	2 536 m ²
	Urhonraitti 3
Osoite	Urhonraitti 3, 32700 HUITTINEN
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Asemakaava

TOIMENPIDE

Maalämpökaivojen poraaminen (2 kpl)

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	500
Rakentamistoimenpide	Rakennelma
Rakennelmatyyppi	Energiakaivo

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Valtakirja (24.6.2026)
- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (22.6.2026)
- Ote asema- tai ranta- asemakaavasta (24.6.2026)
- Asemapiirros (24.6.2026)

KUULEMINEN

RakL 63 §:n mukainen naapureille ilmoittaminen ei ole tarpeen.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

Hankkeesta on esitettävä seuraavat asiakirjat:

- Energiakaivojen poraamisesta on toimitettava porausraportti rakennusvalvontaan

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:

- Loppukatselmus



HUITTINEN

Rakennustarkastaja

Lupatunnus 102-2026-5032

PÄÄTÖS

Rakentamislupa

Päätöspäivä 25.6.2026 § 32

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.



KIINTEISTÖ

Kiinteistötunnus	102-423-0001-0266
Tilan nimi ja rekisterinumero	Javanaisenmäki 1:266
Kiinteistön pinta-ala	7 660 m ²
Osoite	Moortintie 49, 32700 HUITTINEN
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE

Autokatoksen rakentaminen

Työt aloitettava	4.8.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	4.8.2031 mennessä

LUVAN RAKENNUSKOHTEET

Rakennustunnus	1042861124
Rakentamistoimenpide	uusi rakennus
Rakennusluokitus	Kulkuneuvojen katokset
Kokonaisala	72 m ²
Tilavuus	288 m ³
Kerrosten lkm	1
Rakenteellinen paloturvallisuus	paloluokka P3 paloa hidastava

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (24.6.2026)
- Asemapiirros (22.6.2026)
- Julkisivupiirustus (22.6.2026)
- Pohjapiirustus (22.6.2026)
- Leikkauspiirustus (22.6.2026)

KUULEMINEN

RakL 63 §:n mukainen naapureille ilmoittaminen ei ole tarpeen.

PÄÄTÖS

Päätän rakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää rakentamisluvan sekä vahvistaa esitetyt piirustukset noudatettaviksi seuraavin ehdoin:

Lupamääräykset

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin hankkeelle on hyväksytty:
- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:



- Rakennepiirustukset (tulee toimittaa vähintään viikkoa ennen työnvaiheen aloittamista rakennusvalvontaan).

Katselmukset ja tarkastukset

Työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn edetessä edellytetään seuraavien katselmusten suorittamista:

- Sijainnin merkitseminen
- Loppukatselmus

Lupamaksu

Päätöksestä peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu.