

VASTINELUETTELO
HUITTINEN
JUNTTILAN PALOASEMAN ASEMAKAAVA
ALOITUSVAIHE

ALOITUSVAIHEESSA SAADUT MIELIPITEET: 2 kpl, s. 2.

1. Huittisten Puhdistamo Oy, 31.03.2026, s. 2.
2. Huittisten kaupunki, Vesihuolto, 24.04.2026, s. 2.

ALOITUSVAIHEESSA SAADUT LAUSUNNOT: 0 kpl (EI PYYDETTY), s. 3.

HUITTINEN JUNTILAN PALOASEMAN ASEMAKAAVA				
ALOITUSVAIHEEN AIKANA SAADUT MIELIPITEET (2 KPL) NÄHTÄVILLÄOLOAIKA: 26.03.2026-24.04.2026.				
Nro	Mielipiteen esittäjä	Mielipide	Kaavan laatijan vastine	Toimenpiteet
1.	Huittisten Puhdistamo Oy, 31.03.2026.	Huittisten Puhdistamo Oy:n Vampulan viemäri kulkee alueella. Viemäriä on tarvittaessa voitava huoltaa kaivamalla se esiin. Puhdistamo laskuttaa linjojen pääoma- ja käyttökulut linjakohtaisesti omistajiltaan. Mahdolliset paineviemärin siirrosta aiheutuvat kustannukset tulevat Huittisten vesihuoltolaitokselle.	Merkitään tiedoksi. Kaava-alueelle sijoittuvat maanalaiset johdot on huomioitu kaavan valmistelussa esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Asemakaavassa on osoitettu tarvittavat aluevaraukset nykyisiä johtokäytäviä ja johtojen siirtoa varten.	Ei toimenpiteitä.

Nro	Mielipiteen esittäjä	Mielipide	Kaavan laatijan vastine	Toimenpiteet
2.	Huittisten kaupunki, Vesihuolto, 24.04.2026.	1. Kaavoitettavan alueen poikki kulkee Huittisten Puhdistamo Oy:n siirtoviemäri, jonka kautta johdetaan Huittisten kaupungin viemäriverkoston Vampulan keskustan ja Vampula-Huittinen siirtoviemärin toiminta-alueiden jätevedet puhdistettaviksi Huittisten Puhdistamo Oy:n puhdistamolle Pappilanniemeen. Siirtoviemäriin siirto kaavoitettavalta alueelta on tarpeen, huolimatta siitä, tehdäänkö VT2 parantamiseen liittyvät, alustavasti suunnitellut johtojen siirrot.	Merkitään tiedoksi. Kaava-alueelle sijoittuvat maanalaiset johdot on huomioitu kaavan valmistelussa esisuunnitteluvaiheesta lähtien. Asemakaavassa on osoitettu tarvittavat aluevaraukset nykyisiä johtokäytäviä ja johtojen siirtoa varten.	Ei toimenpiteitä.
		2. Kaavoitettavan alueen poikki kulkee vesihuollon asiakkaana olevan kiinteistön yksityinen 40 mm tonttivesijohto. Yksityisen vesijohdon siirtotarve nykyiseltä paikaltaan tulee ottaa huomioon.	Ks. edellä annettu vastine.	
		3. Kaavoitettavalla alueella ei ole olemassa olevaa vesi- eikä viemäriverkostoa. Rakentamisesta aiheutuu kustannuksia, joiden määrä riippuu alueella tarvittavan vesihuoltoverkoston mitoituksista	Merkitään tiedoksi.	

HUITTINEN JUNTTILAN PALOASEMAN ASEMAKAAVA				
ALOITUSVAIHEEN AIKANA SAADUT LAUSUNNOT (0 KPL, EI PYYDETTY).				
nro	Lausunnon antaja	Lausunto	Kaavan laatijan vastine	Toimenpiteet
-	-	-	-	-